

Rinnova il tuo impianto antincendio in conformità con la nuova norma UNI 11224-2019



La nuova norma UNI 11224-2019 descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio.

**Dal 5 settembre 2019 la norma si applica
sia ai nuovi sistemi sia a quelli esistenti.**

Linee guida per uniformare le prove che devono essere effettuate nella fase di controllo periodico del sistema:

1. Prove rivelatori convenzionali al 100% ad ogni intervento di manutenzione
2. Prove rivelatori indirizzati entro i primi 6 anni al 25% a intervento
3. Prove rivelatori indirizzati dopo 6 anni al 50% a intervento
4. Arrivati al 12° anno, verifica generale - 3 opzioni:
a) Sostituzione b) Revisione c) Prova reale (come da UNI 9795 -UNI TR 11694)

Per favorire le nuove indicazioni normative, **Elkron propone:**



Revisione dei rivelatori

Richiedi in dettaglio le informazioni al tuo distributore Elkron di fiducia.

Sostituzione impianto antincendio esistente

Se hai un impianto che ha più di 12 anni, contatta il tuo distributore Elkron di fiducia per ottenere vantaggi nell'acquisto di prodotti nuovi, maggiormente performanti e tecnologicamente più innovativi, per la sostituzione del sistema antincendio esistente.

